

Chełmno, dnia 30 marca 2021 r.

**Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo**

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kamlarki, gm. Lisewo
za rok 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych punktach zgodności:

- SUW Kamlarki,
- Mieszkanie prywatne w Kamlarkach,
- Szkoła Podstawowa w Krusinie
- Sklep spożywczy w Kamlarkach
- Mieszkanie prywatne w Wierzbowie

STWIERDZA

Przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kamlarkach, gm. Lisewo.

UZASADNIENIE

W związku z epidemią wirusa SarsCoV-2 w 2020 r. PPIS w Chełmnie nie pobrał prób wody w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Próbkę wody przebadano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

niepodlega

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Kamlarkach w trakcie roku spełniała wymagania ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza **przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kamlarkach, zarządzanego przez Gminę Lisewo.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie

Mirosława Damaradzka
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ w/m
3. aa

Chełmno, dnia 30 marca 2021 r.

N.HK.4301.2.11.2021

**Gmina Lisewo
ul Chełmińska 2
86-230 Lisewo**

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Krajęcinie, gm. Lisewo
za rok 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych punktach zgodności:

- SUW Krajęcina,
- Mieszkanie prywatne w Malankowie,
- Zakon Pniewite.

STWIERDZA

Przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Krajęcinie, gm. Lisewo.

UZASADNIENIE

Z uwagi na epidemię wirusa SarsCoV-2 w 2020 r. PPIS w Chełmnie nie pobrał prób wody w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Próbkę wody przebadano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Kamarkach w trakcie roku spełniała wymagania ww. rozporządzenia.

niepodległa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza *przydatność wody* do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krajęcinnie, zarządzanego przez Gminę Lisewo.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ w/m
3. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie
Mirosława Dąmaradzka
specjalista zdrowia publicznego

Chełmno, dnia 30 marca 2021 r.

**Gmina Lisewo
ul Chełmińska 2
86-230 Lisewo**

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Lisewo, gm. Lisewo
za rok 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych punktach zgodności:

- SUW Lisewo,
- Mieszkanie prywatne w Drzonowie,
- Urząd Gminy w Lisewie.

STWIERDZA

Przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Lisewie, gm. Lisewo.

UZASADNIENIE

Z uwagi na epidemię wirusa SarsCoV-2 w 2020 r. PPIS w Chełmnie nie pobrał próby wody w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie W związku z remontem stacji uzdatniania wody i czasowym wyłączeniem wodociągu z użytkowania zarządzający pobrał 3 z 4 zaplanowanych prób wody. Próbkę wody przebadano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Wierodłosta

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Lisewie w trakcie roku spełniała wymagania ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza **przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Lisewie, zarządzanego przez Gminę Lisewo.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ w/m
3. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie

Mirosława Domaradzka
specjalista zdrowia publicznego